

г. Архангельск

Дата составления акта «08» февраля 20 18 г.  
время 10 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен представителем МУП «Водоканал» в лице: Испектор ЦВР  
Плотников А. В.

и Абонентом КИЗ «Западный»  
(наименование организации/учреждения, ФИО собственника)


в лице председателя Коновалов Владимир Владимирович  
(должность, ФИО представителя Абонента)

в том, что узел учета воды, оборудованный в отношении объекта многоквартирный жилой дом  
(краткое наименование объекта)  
расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26, корп. 1,  
допущен к эксплуатации.

Наименование	Данные
Основание допуска к эксплуатации	<u>визаь чет. 174</u>
Месторасположение узла учета	<u>Тепловой узел</u>
Назначение учета (ИПУ, ОДПУ, ГВС подача, ГВС обратка и т.п.)	<u>ОДПУ</u>
Наименование ресурса (ХВС, ГВС, стоки)	<u>ХВС</u>
Тип (марка) / Ду прибора учета, (мм)	<u>КАРАТ-520-40-0</u>
Заводской номер	<u>00855117</u>
Дата государственной поверки	<u>20.12.2017</u>
Периодичность поверки, лет	<u>4</u>
Дата очередной поверки	<u>20.12.2021</u>
Показания на момент допуска	<u>0000164</u>
Номер установленной пломбы на приборе учета	<u>0043889 АРХ Водоканал</u>
Номер установленной антимагнитной пломбы на приборе учета	<u>—</u>
Наличие обводной линии / Ду, (мм)	<u>да / 80</u>
Наименование запорной арматуры на обводной линии / номер установленной пломбы на запорной арматуре обводной линии.	<u>шаровый / 0043889</u> <u>кран / АРХ Водоканал</u> запорная арматура находится в закрытом состоянии
Сведения о системе сбора и передачи данных (тип, марка, №) / номер установленной SIM карты	<u>модем мессит / SIM карта</u> <u>АРЧ-0-1</u> <u>№14-000100 / 8921-499-05-01</u>

архиватор АРЧ поверен до 23.07.2021г. измерителем давления  
СРВ-И-2.50, №237807, поверен до 15.09.2022г.  
(данные о демонтированных ПУ, иных опломбированных устройствах узла учета, прочие отметки)

Схема узла учета (условные обозначения выполнены согласно ГОСТ)



архиватор АРЧ  
опломбирован  
нашемом  
№0043890 АРХ  
Водоканал

Абонент с показаниями прибора учета на момент составления настоящего Акта согласен, претензий не имеет.  
Абонент несет ответственность за содержание, сохранность и целостность прибора учета и установленных пломб.

Представитель МУП «Водоканал»  
Плотников А. В.  
(подпись) (ФИО)



Представитель Абонента  
Коновалов В. В.  
(подпись) (ФИО)

контактный телефон \_\_\_\_\_